ANALYSERAPPORT 400577

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 11.10.2021
Bilag:

Hørslev Vandværk
Tandrupvej 6
8462 Harlev J

LAB nr:	21-33555, Prøve nr. 468930	**Prøvetager:**	JT, SGS Analytics Denmark A/S
Prøvemærkning:	+ ilt, methan, svovlbrinte	**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	04.10.2021 09:53 - 04.10.2021 10:05
Prøvested:	Hørslev Vandværk - Jupiter 80610	**Prøvetagningssted:**	Afgang vandværk
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1110 d. 30.05.2021	**Analyseperiode:**	04.10.2021 - 11.10.2021

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.6**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS/EN/ISO 10523:2012	10%
Temperatur	**10.6**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**43**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 27888:2003	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.15
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.25
Farve Pt	**3**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	15%
Turbiditet	**<0.05**	FTU	-	1		0.05	M-0011 DS/EN ISO 7027-1:2016	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Ilt	**7.1**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN/ISO 5814:2012	10%
Methan	**<0.01**	mg/L	-	0.01		0.01	M-0112 Ref. Lab M063 - GC-FID	10%
Svovlbrinte	**<0.01**	mg/L	-	0.05		0.01	M-0098 DS 278:1976	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Hørslev Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aarhus Kommune

Nørresundby d. 11.10.2021

Sven-Erik Lykke, laborotorieche

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.